



Bando Scuole Sicure

Interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici

REGIONE CALABRIA

COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

FINANZIAMENTO L.R.48/2018 ART.3 – COD.EDIF.0791387779

PROGETTO ESECUTIVO

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DEL CAPOLUOGO COMUNALE



DATA 27 marzo 2019

CODICE TAVOLA:

D1_07_

ELABORATO – Scala

Verifica Copertura FER

Il progettista ING. Valentino Falvo

DIRETTORE DEI LAVORI

R.U.P. ING Valentino Falvo

IMPRESA

Annotazioni

Collaboratori

VERIFICA RISPETTO COPERTURA DA FONTI RINNOVABILI

Impianto

Scuola

Energia primaria rinnovabile totale (riscaldamento), Qp,ren,tot	[Wh]	0
Energia primaria totale (riscaldamento), Qp,tot	[Wh]	0
Energia primaria rinnovabile totale (acs), Qp,ren,tot	[Wh]	5 390
Energia primaria totale (acs), Qp,tot	[Wh]	5 442
Energia primaria totale (raffrescamento), Qp,tot	[Wh]	1 455

COPERTURA GLOBALE DA FONTE RINNOVABILE

Quota di energia rinnovabile	[%]	99,25
Limite di legge	[%]	55,00
Verifica		Positiva

COPERTURA ACQUA CALDA SANITARIA DA FONTE RINNOVABILE

Quota di energia rinnovabile	[%]	99,04
Limite di legge	[%]	55,00
Verifica		Positiva